- **AEB (ARTIBENI)**

FONTE: WWW.ARTIBENI.IT

GRUPPO 19 RACCORDI E COLLARI PER TUBO ZINCATO "BENI" Per realizzazione impianti elettrici stagni

Collare per tubo	Articolo	ø in mm	Peso cad.	Conf. pz.
Collare in acciaio zincato, spessore 1,5 mm adatto al fissaggio del tubo e assicura il mantenimento dell'interasse.	CPT 16	14-16	g 27	50
	CPT 22	19-23	g 32	50
	CPT 28	24-29	g 34	25
	CPT 32	30-38	g 38	25
	CPT 40	39-42	g 48	25
	CPT 50	48-52	g 58	15

GRUPPO 3 ACCESSORI PER DISPERSORI

Morsetto terminale ad anello zincato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
 Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore zincato e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, zincato, con bullone 10x20 zincato. A norme EN 62305.3 EN 50164.1	MU-18Z	18/20	N	g 80	50

Morsetto terminale ad anello ramato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
 Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, ramato con bullone 10x20 ramato. * A norme EN 62305.3 EN 50164.1	MU-16	14-16		g 80	50
	MU-18 *	18-20	N	g 88	50
	MU-25	21-25		g 110	25

Morsetto terminale ad anello ramato	Articolo	ø in mm	Classe di prova	Peso cad.	Conf. pz.
 Morsetto terminale ad anello per il collegamento tra il dispersore e il conduttore di terra. Corpo in zama pressofuso, ramato, con bullone 10x20 in acciaio Inox. * A norme EN 62305.3 EN 50164.1	MO-16	14-16		g 80	50
	MO-18 *	18-20	N	g 88	50
	MO-25	21-25		g 110	25